

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H10658

Срок действия с 23.07.2020 по 22.07.2025

№ 0509516

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ

Вводы с RIP-изоляцией на наибольшие рабочие напряжения от 40,5 до 252 кВ для выключателей. Типопредставитель высоковольтный ввод тип ГКВП-60-252/2000 О1, чертеж ИВУЕ.686353.133 серийный номер П-88870. Выпускается по ТУ 3493-003-31317133-2008. Согласно приложению бланк №0071735. Серийный выпуск.

код ОК
27.90.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3493-003-31317133-2008, ГОСТ Р 55187-2012

код ТН ВЭД
8546 20 000 0;
8546 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Масса». ОГРН: 1035003056065, ИНН: 5017013857, КПП: 501701001. Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина здание 77, телефон/факс: 74957273311, адрес электронной почты: mosizolyator@mosizolyator.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Масса». ОГРН: 1035003056065, ИНН: 5017013857, КПП: 501701001. Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина здание 77, телефон/факс: +74957273311, адрес электронной почты: mosizolyator@mosizolyator.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 442 от 4 октября 2019 года ИЦ ВЭО «Изолятор» ООО «Масса» Регистрационный номер аттестата № RA.RU.21ББ19 от 8 ноября 2017 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: июль 2021г.



Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0071735

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н10658

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.12.120 8546 20 000 0 8546 90 900 0	Вводы с RIP-изоляцией на наибольшие рабочие напряжения от 40,5 до 252 кВ для выключателей. Типопредставитель высоковольтный ввод тип ГКВПШ-60-252/2000 О1, чертеж ИВУЕ.686353.133 серийный номер П-88870. Выпускается по ТУ 3493-003-31317133-2008 Типы вводов с RIP изоляцией на наибольшие рабочие напряжения от 40,5 до 252 кВ для выключателей ТУ 3493-003-31317133-2008	ТУ 3493-003-31317133-2008, ГОСТ Р 55187-2012
	ГКВПШ-60-126/2000 О1 ГКВПШ-60-252/2000 О1 ГКВIV-60-126/2000 О1 ГКВПШ-90-40,5/1000 О1 ГКВПШ-90-40,5/3150 О1 ГКВПШ-90-126/2000 О1 ГКВIV-90-40,5/1000 О1 ГКВIV-60-126/2000 О1	ИВУЕ.686352.132 ИВУЕ.686353.133 ИВУЕ.686352.139 ИВУЕ.686351.230 ИВУЕ.686351.231 ИВУЕ.686352.232 ИВУЕ.686351.330 ИВУЕ.686352.332
	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Масса». ОГРН: 1035003056065, ИНН: 5017013857, КПП: 501701001 Адрес: 143581, Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода, улица Ленина здание 77, телефон 74957273311	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

П.Г. Рухлядев

В.П. Широков

инициалы, фамилия